

Nr. 5205/18.11.2021

Ref: Procedura licitatie nr. 5009/08.11.2021-Lucrari de renovare

**Raspuns clarificari:**

-pct. IV "Cerinte specifice" - "grosimea sapei autonivelante" - consideram echitabila formularea : " grosimea estimata a sapei autonivelante va fi de 5 mm" . Pe acest calcul de consum a fost structurata si oferta initiala.

Grosimea difera in functie de suport. Daca sunt denivelari mai mari decat grosimea estimata, va vom informa. Personal nu cred ca va fi cazul.

**Raspuns: Suntem de acord cu formularea „grosimea estimata a sapei autonivelante va fi de 5 mm"**

-pct. IV "Planeitate" - propunera este urmatoarea : "verificarea planeitatii se va efectua cu un dreptar in lungime de 2m. Abaterea maxim admisa va fi de 2 % (sau 2 grade) in orice directie"

**Raspuns: suntem de acord cu propunerea.**

Clarificare covor piatra exterior

Intradevar, ne-am exprimat gresit, dar ati intuit corect. Faceam referire la covorul din piatra pentru exterior nu la cel din PVC din interior.

Tehnic, nu avem nici o solutie daca nu temperaturile exterioare o permit. Daca nu vom putea efectua aceasta operatiune , sunt doua posibilitati :

a- se diminueaza valoarea contractului cu valoarea lucrarilor

b- gasim o solutie contractuala prin care sa se achite valoarea totala a contractului, urmand a se turna respectivul covor din piatra cand conditiile de temperatura vor fi indeplinite.

Va rog sa intelegeti ca este un material sensibil la temperaturi reci in faza de punere in manopera. Odata intarita rasina, nu sunt probleme, dar este imposibil sa oferi o garantie contractuala atunci cand ai dubii ca nu poti respecta conditiile de punere in manopera. Restul lucrarilor grupate in categoria "exterior" vor putea fi executate.

**Raspuns: Nu suntem de acord cu cele 2 propuneri.**

O ultima lamurire am mai avea. In fisa de "achizitie directa cu solicitare de oferte" la punctul 8 "Modul de prezentare a propunerii tehnice" - nu inteleg exact solicitarea.

Discutam despre fisele tehnice pentru covor PVC, sapa autonivelanta, adeziv lipit covor PVC, fisa tehnica pentru covorul din piatra, tencuiala decorativa ?

**Raspuns: Nu este vorba de fisele tehnice ci despre propunerea tehnica respectiv deviz oferta**