

Nr. *4223/15.X.2018*

**Clarificari ref. achizitie nr. 4060/02.10.2018**

**„Lucrari de reparatii hidroizolatie acoperis tip terasa, corp de cladire birouri (P+6)**

Anlizand documentatia transmisa va rugam sa ne trsmitemi punctul dumneavoastra de vedere in legatura cu urmatoarele aspecte:

1. Daca acceptati transmiterea pana pe data de 18.10.2018 a mai multor variante de oferte. Ne referim la mai multe variante de refacere a hidroizolatiei si anume:
  - o varianta cu o singura membrana hidroizolanta , fara termoizolatie si garantie de minim 2 ani conform caietului de sarcini transmis;
  - a doua varianta cu doua membrana hidroizolante, fara termoizolatie si garantie de 10 ani;
  - a treia varianta si cea care este conform normativelor in vigoare cu doua membrane hidroizolante si termoizolatie grosime 100 mm si garantie de 10 ani.

***Raspuns: Suntem de accord cu doua membrane hidroizolante, fara termoizolatie si garantie de 10 ani***

2. Cantitatea exacta de reparatii a stratului suport (tratament fisuri - deschidere si chituire fisuri cu chit epoxidic) in plan orizontal se va stabili dupa decopertare. Va rugam sa ne trsmitemi punctul dumneavoastra de vedere.

***Raspuns: Cantitatea de reparatii a stratului suport se va stabili dupa decopertare, urmand a se intocmi un Proces-Verbal de constatare, semnat de ambele parti.***

3. Va rugam sa ne comunicati daca sunteti de acord sa introducem in cazul in care acceptati doar varianta prima de mai sus a doua deflectoare. Acestea au rolul de asigura evacuarea vaporilor de apa din sistemul de hidroizolatii.

***Raspuns: Nu este cazul .***

4. Va rugam sa ne trsmitemi daca sunteti de acord sa inlocuim operatia de vopsitorie sort tabla cu impermeabilizare sort tabla cu rasina poliuretunica. Aceasta propunere are avantajul de a impermeabiliza sorturile de tabla, nu doar de a le vopsi. Rasina poliuretunica este rezistenta la factorii meteo externi inclusiv la razele UV.

***Raspuns: Nu suntem de accord .***

5. Va rugam sa ne comunicati daca pe timpul executiei ni se va asigura accesul la sursele de apa si curent electric 220/380 V.

**Raspuns: Pe toata perioada lucrarilor se va asigura accesul la sursele de apa si energie electrica 220/380V**

6. In modelul de transmis de catre dumneavoastra „Contract de lucrari” la pct.16. „Pentru viciile ascunse ale lucrarii executantul raspunde conform Legii nr. 10/1995 si normelor in vigoare, si acorda o garantie de 10 ani de la data semnarii procesului verbal de reatie...” iar in Caietul de Sarcini la punctul XIII Termen de garantie este specificata perioada de garantie a materialelor si manoperei este de minim 24 luni.Ce garantie trebuie oferita?

**Raspuns: Sunt doua lucruri distincte: Pentru viciile ascunse garentia este de 10 ani,iar garantia pentru manopera si materiale 10 ani,conform variantei de la punctul 1.**