

Nr. 4762/27.10.2021

Ref: Licitatie Modernizare infrastructură de rețea RENTRAD în site-uri de medie și joasă viteză- etapa III la invitația de participare nr. 4574/21.10.2021

1. Întrebare :

In urma analizei specificațiilor cuprinse in caietul de sarcini comunicat prin adresa 4574/21.10.2021 va rugam ca in cazul poziției UPS SMART sa fie acceptata echiparea cu 4 ieșiri IEC C14 împreună cu cablurile aferente in locul ieșirilor CEE7.

2. Răspuns:

Suntem de acord cu solicitarea numai daca prin “ieșiri IEC C14 împreună cu cablurile aferente” se face referire la iesiri IEC C14 împreună cu adaptor CEE7. Rog furnizorul sa clarifice acest aspect.